

配水地 水質検査結果													
採水日		4月7日	5月11日	6月8日	7月7日	8月3日							
前日天気		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り							
当日天気		曇り	曇り	曇り	曇り	雨							
気温		17.7	17	19.1	22.3	23.3							
水温		16.2	21.9	20.4	21.9	25.2							
残留塩素		0.42	0.44	0.38	0.48	0.46							
備考	基準値												
一般細菌	100 個/mL以下					0							
大腸菌	検出されないこと					不検出							
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下					<0.0003							
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					<0.00005							
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下					<0.001							
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下					<0.001							
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下					0.002							
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下					<0.002							
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下					<0.004							
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下					<0.001							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下					5.01							
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下					<0.08							
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下					<0.1							
四塩化炭素	0.002 mg/L以下					<0.0002							
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下					<0.005							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下					<0.001							
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下					<0.001							
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下					<0.001							
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下					<0.001							
PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下												
ベンゼン	0.01 mg/L以下					<0.001							
塩素酸	0.6 mg/L以下					<0.06							
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下					<0.002							
クロロホルム	0.06 mg/L以下					<0.001							
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下					<0.003							
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下					<0.001							
臭素酸	0.01 mg/L以下					<0.001							
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下					0.001							
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下					<0.003							
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下					<0.001							
ブロモホルム	0.09 mg/L以下					0.001							
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下					<0.008							
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下					0.003							
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下					<0.01							
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下					<0.03							
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下					<0.01							
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下					11.7							
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下					<0.001							
塩化物イオン	200 mg/L以下					13.9							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下					90							
蒸発残留物	500 mg/L以下					219							
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					<0.02							
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<0.000001							
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<0.000001							
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					<0.002							
フェノール類	0.005 mg/L以下					<0.0005							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下					<0.3							
pH値	5.8 ～ 8.6	6.43	6.37	6.91	6.43	7.9							
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							
判定		上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合							

地下水系 浄水 水質検査結果

採水日		4月7日	5月11日	6月8日	7月7日	8月3日							
前日天気		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り							
当日天気		曇り	曇り	曇り	曇り	雨							
気温		17.7	17.7	19.1	22.3	23.3							
水温		16	18.5	18.9	20.1	25.2							
残留塩素		0.85	0.71	0.71	0.72	0.46							
備考	基準値												
一般細菌	100 個/mL以下					0							
大腸菌	検出されないこと					不検出							
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下					<0.0003							
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					<0.00005							
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下					<0.001							
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下					<0.001							
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下					0.002							
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下					<0.002							
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下					<0.004							
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下					<0.001							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下					5.01							
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下					<0.08							
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下					<0.1							
四塩化炭素	0.002 mg/L以下					<0.0002							
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下					<0.005							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下					<0.001							
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下					<0.001							
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下					<0.001							
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下					<0.001							
PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下												
ベンゼン	0.01 mg/L以下					<0.001							
塩素酸	0.6 mg/L以下					<0.06							
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下					<0.002							
クロロホルム	0.06 mg/L以下					<0.001							
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下					<0.003							
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下					<0.001							
臭素酸	0.01 mg/L以下					<0.001							
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下					0.001							
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下					<0.003							
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下					<0.001							
ブロモホルム	0.09 mg/L以下					0.001							
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下					<0.008							
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下					0.003							
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下					<0.01							
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下					<0.03							
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下					<0.01							
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下					11.7							
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下					<0.001							
塩化物イオン	200 mg/L以下					13.9							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下					90							
蒸発残留物	500 mg/L以下					219							
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					<0.02							
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<0.000001							
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<0.000001							
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					<0.002							
フェノール類	0.005 mg/L以下					<0.0005							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下					<0.3							
pH値	5.8 ~ 8.6	6.84	6.76	6.76	6.71	7.9							
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							
判定		上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合							

表流水系 浄水 水質検査結果													
採水日		4月7日	5月11日	6月8日	7月7日	8月3日							
前日天気		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り							
当日天気		曇り	曇り	曇り	曇り	雨							
気温		18	21.9	19.1	23.5	23.3							
水温		16.6	20.5	20.5	24.4	29.4							
残留塩素		0.52	0.61	0.74	0.7	0.76							
備考	基準値												
クリプトスポリジウム	検出されないこと	不検出			不検出								
ジアルジア	検出されないこと	不検出			不検出								
一般細菌	100 個/mL以下	0				0							0
大腸菌	検出されないこと	不検出				不検出							0
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003				<0.0003							0
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005				<0.00005							0
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001				<0.001							0
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001				<0.001							0
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001				<0.001							0
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002				<0.002							0
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004				<0.004							0
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001				<0.001							0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.43				1.83							2.43
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08				0.11							0.11
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1				<0.1							0
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002				<0.0002							0
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005				<0.005							0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.001				<0.001							0
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.001				<0.001							0
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001				<0.001							0
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001				<0.001							0
PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下												0
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001				<0.001							0
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06				<0.06							0
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002				<0.002							0
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001				0.002							0.002
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003				<0.003							0
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.004				0.009							0.009
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001				<0.001							0
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.009				0.021							0.021
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003				<0.003							0
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.002				0.004							0.004
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.003				0.006							0.006
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008				<0.008							0
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.003				0.002							0.003
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01				0.03							0.03
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03				<0.03							0
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01				<0.01							0
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	27.1				25.5							27.1
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001				<0.001							0
塩化物イオン	200 mg/L以下	41.9				36.8							41.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	68				80							80
蒸発残留物	500 mg/L以下	187				226							226
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02				<0.02							0
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001				<0.000001							0
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001				<0.000001							0
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002				<0.002							0
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005				<0.0005							0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.8				1							1
pH値	5.8 ~ 8.6	6.9	6.36	6.57	6.71	7.3							7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							0
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							0
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							0
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							0
アンモニア態窒素													
アンチモン及びその化合物		0											
ウラン及びその化合物	ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定)	アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下											
ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下												
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)												
抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)												
農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下												
遊離炭酸	20mg/L以下												
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下												
臭気強度(TON)	3以下												
腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける												
従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)												
エトフェンプロックス	0.08mg/L												
クロロタニル(TPN)	0.05mg/L												
シハロホップブチル	0.006mg/L												
ジメタメトリン	0.02mg/L												
ダイムロン	0.8mg/L												
チオファネートメチル	0.3mg/L												
テフリトリオン	0.002mg/L												
ピラクロニル	0.01mg/L												
フェリムゾン	0.05mg/L												
フサライド	0.1mg/L												
ペンゾビシクロン	0.09mg/L												
ペンタゾン	0.2mg/L												
判定		上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合							

表流水原水水質検査結果

採水日		4月7日	5月11日	6月8日	7月7日	8月3日						
前日天気		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り						
当日天気		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り						
気温		18.5	21.9	19.1	24	25						
水温		16.2	20.4	20	24.1	29						
備考	基準値			.								
クリプトスポリジウム	検出されないこと	不検出			不検出							
ジアルジア	検出されないこと	不検出			不検出							
大腸菌	検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)	7.8			7.8							
嫌気性芽胞菌	検出されないこと(0 個/100mL)	34			3							
一般細菌	100 個/mL以下	540				3400						
大腸菌	検出されないこと	陽性				不検出						
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003				<0.0003						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005				<0.00005						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001				<0.001						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001				<0.001						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001				0.002						
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002				<0.002						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.057				0.044						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001				<0.001						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.08				1.81						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09				0.12						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1				<0.1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002				<0.0002						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005				<0.005						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.001				<0.001						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.001				<0.001						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001				<0.001						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001				<0.001						
PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下					0.000012						
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001				<0.001						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下											
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下											
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.005				0.003						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.28				0.45						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.42				0.4						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01				<0.01						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	20.4				27						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.058				0.07						
塩化物イオン	200 mg/L以下	28.9				38.7						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	63				80						
蒸発残留物	500 mg/L以下	170				238						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02				<0.02						
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000003				0.000002						
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000007				0.000002						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.003				<0.002						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005				<0.0005						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	1.9		6.76		2.2						
味	異常でないこと											
臭気	異常でないこと	土臭・かび臭	土臭・かび臭	土臭・かび臭	土臭・かび臭	土臭・かび臭						
色度	5度以下	11.21	7.82	8.68	5.12	11.3						
濁度	2度以下	16.213	15.901	9.194	2.535	15.3						
アンモニア態窒素		0.05				0.07						
アンチモン及びその化合物	アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下					<0.002						
農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下		0.08			0.04						
遊離炭酸	20mg/L以下					4						
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下					<0.03						
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下					8.4						
臭気強度(TON)	3以下					3						
腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける					-0.7						
従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)					4100						
エトフェンプロックス	0.08mg/L		<0.0008			<0.0008						
クロロタロニル(TPN)	0.05mg/L		<0.0005			<0.0005						
シハロホップブチル	0.006mg/L		<0.00006			<0.00006						
ジメタメトリン	0.02mg/L		<0.0002			<0.0002						
ダイムロン	0.8mg/L		<0.008			<0.008						
チオファネートメチル	0.3mg/L		<0.003			<0.003						
テフリルトリオン	0.002mg/L		0.00015			0.00008						
ピラクロニル	0.01mg/L		<0.0001			<0.0001						
フェリムゾン	0.05mg/L		<0.0005			<0.0005						
フサライド	0.1mg/L		<0.001			<0.001						
ベンゾビシクロン	0.09mg/L		<0.0009			<0.0009						
ペンタゾン	0.2mg/L		<0.002			<0.002						

[illegible]

地下水系 原水 水質検査結果

採水日		4月7日	5月11日	6月8日	7月7日	8月3日							
前日天気		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り							
当日天気		晴れ	曇り	曇り	曇り	雨							
気温		15	17.7	19.1	23.5	23.3							
水温		15	16	19.3	19.9	22.3							
備考	基準値												
クリプトスポリジウム等	0												
クリプトスポリジウム	検出されないこと												
ジアルジア	検出されないこと												
クリプトスポリジウム等(指標菌)	0												
大腸菌	検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)	<1.8			<1.8								
嫌気性芽胞菌	検出されないこと(0 個/100mL)	0			0								
一般細菌	100 個/mL以下					0							
大腸菌	検出されないこと					不検出							
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下					<0.0003							
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					<0.00005							
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下					<0.001							
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下					<0.001							
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下					0.002							
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下					<0.002							
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下					<0.004							
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下					<0.001							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下					6.77							
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下					<0.08							
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下					<0.1							
四塩化炭素	0.002 mg/L以下					<0.0002							
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下					<0.005							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下					<0.001							
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下					<0.001							
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下					<0.001							
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下					<0.001							
PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下					<0.000005							
ベンゼン	0.01 mg/L以下					<0.001							
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下					0.004							
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下					<0.01							
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下					<0.03							
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下					<0.01							
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下					12.1							
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下					<0.001							
塩化物イオン	200 mg/L以下					14.8							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下					104							
蒸発残留物	500 mg/L以下					232							
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					<0.02							
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<0.000001							
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					<0.000001							
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					<0.002							
フェノール類	0.005 mg/L以下					<0.0005							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下					<0.3							
pH値	5.8 ～ 8.6	6.6	6.75	6.72	6.63	7.8							
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							
アンモニア態窒素						<0.05							
判定		原水検査のため、判定 いたしません	原水検査のため、判定 いたしません	原水検査のため、判定 いたしません	原水検査のため、判定 いたしません	原水検査のため、判定 いたしません							

香取市中津給水栓(管末)水質検査結果

採水日		4月7日	5月11日	6月8日	7月7日	8月3日							
前日天気		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り							
当日天気		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り							
気温		18.6	22.1	24.9	24	24.5							
水温		15.4	19.3	21.6	23.1	27.6							
残留塩素		0.28	0.24	0.22	0.28	0.18							
備考	基準値												
一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0							0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							0
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003			<0.0003							0
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005			<0.00005							0
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001							0
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001							0
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001			0.001							0.001
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002							0
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004			<0.004							0
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001							0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		3.06			2.84							3.06
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08			0.09							0.09
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.1			<0.1							0
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002			<0.0002							0
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005			<0.005							0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.001			<0.001							0
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.001			<0.001							0
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001							0
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001							0
PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下		<0.000005			<0.000005							0
ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001							0
塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			<0.06							0
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002							0
クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.002			0.003							0.003
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003							0
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.011			0.017							0.017
臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001							0
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.024			0.038							0.038
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003							0
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.006			0.009							0.009
ブロモホルム	0.09 mg/L以下		0.005			0.009							0.009
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008							0
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.002			0.002							0.002
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.01			0.02							0.02
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03			<0.03							0
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.01			<0.01							0
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		17.7			20.8							20.8
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.001			<0.001							0
塩化物イオン	200 mg/L以下	30.7	26.9	19.7	19.2	29.5							30.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		71			82							82
蒸発残留物	500 mg/L以下		172			214							214
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02			<0.02							0
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							0
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002							0
フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005			<0.0005							0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7							0.7
pH値	5.8 ～ 8.6	7.2	7.4	7.3	7.3	7.5							7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし			異常なし							0
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし			異常なし							0
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							0
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							0
ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下					<0.002							
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)					<0.001							
抱水クロラル	0.02mg/L以下(暫定)					<0.002							
臭気強度(TON)	3以下					<1							
腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける					-0.9							
従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)					1							
判定		上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合	上記の事項については、水質基準に適合							