

古原浄水場 1号井

採水日		9月9日
一般細菌	100 個/mL以下	2
大腸菌	検出されないこと	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.002
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	3.23
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.001
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.018
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.01
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11.7
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001
塩化物イオン	200 mg/L以下	15.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	96
蒸発残留物	500 mg/L以下	216
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3
pH値	5.8 ~ 8.6	7.6
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	<0.5
濁度	2度以下	<0.1
気温		21
水温		16

古原浄水場 2号井

採水日		9月9日
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.009
気温		20.7
水温		15.5

古原浄水場 3号井

採水日		9月9日
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.002
気温		20.7
水温		15.1